

# 質 問 書 ( 回 答 書 )

令和6年5月9日

足 利 市 長 あて

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担当者の氏名

連 絡 先

物 件 名	業務用エアコン (天井吊形)	
仕様 No.	質 問 内 容	回 答
15	<p>① リモコン取付位置を図面上で示して下さい。</p> <p>②既存のパイプファンを外してその穴を利用して配管するとの事ですが、配管化粧ケース (100×70)の外形よりも、穴径の方が大きくて、すきまが出来ますがどうしますか。</p>	<p>① 別紙参照。 取付位置詳細については、施工時に打合せ願います。</p> <p>② 保温化粧ケースのコーナー部材を使用してもできる隙間部分は、シーリング仕上げで水密を確保してください。</p>