

# 物件質問書(回答書)

令和4(2022)年12月7日

足利市長 あて

住 所 .....

商号又は名称 .....

代表者名 .....

物 件 名	エアコン	
仕様 No.	質 問 内 容	回 答
137	①図面等で室内機、室外機の設置位置の指示がないと配管等の長さが不明なので、明示してください。	・別添図面を参照してください。
	②建設工事完了後のエアコン取付なのに、既設穴使用とはどういう事ですか。	・建設工事の時点でエアコン配管用スリーブは開けておきます。新たにスリーブを開けて頂く必要はないということです。
	③処分品はありますか。	処分品はございません。