

仕様書	
見積番号	62
物件名	業務用エアコン(天井吊型)
数量	1台
納期	令和6(2024)年9月6日 ※早期納品希望
納入場所	東分署食堂
参考品	① パナソニック/PA-P112T7HN ② ダイキン/SZRH112BYN ③ 三菱電機/PCZ-ZRMP112KL3 ※参考品以外で見積る場合は、仕様のわかるカタログ等のコピーを一緒に提出してください。その際は、仕様書に記載されている規格部分にマーカーをしてください。
同等品承認	必要 <input type="radio"/> 不要 <input checked="" type="radio"/>
規格等	<p>・形状:天井吊型 ・三相200V ・冷房能力:10.0kw以上 ・暖房能力:11.2kw以上 ・馬力(能力):4馬力以上 ・リモコン:ワイヤレスリモコン ・冷媒:R32 ・提出書類:取扱説明書、施工工程写真(施工前・施工中・施工後) ・その他:別紙のとおり ※現場の図面は別紙のとおり ※作業日時については、事前に消防総務課と相談すること。 ※特記なき事項については、法令等を遵守し、発注担当者と協議のうえ施工すること。 ※機器接続等取付設置費込みで見積ること。 ※保証期間1年以上(不具合が生じた際には、迅速かつ誠実に対応すること。) ※アスベスト含有なしを確認済み ※仕様に適合する商品であれば、後継機での見積も可とする。 ※リモコン取付位置については別紙参照。取付位置詳細については、施工時に協議する。 ※既存パイプファン用スリーブの使用について、配管化粧ケース(100×70)の外形よりも、穴径の方が大きく、保温化粧ケースのコーナー部材を使用しても隙間ができる場合は、シーリング仕上げで水密を確保すること。</p> <p>【現地確認について】 見積りにあたり、現地確認が必要な場合は消防総務課 庶務担当(0284-41-3197)に事前に連絡すること。 現地確認可能日:令和6(2024)年7月16日(火)~7月19日(金) ※ただし、質問書の提出期間は、令和6(2024)年7月17日(水)午後4時です。ご注意ください。</p>
注意事項	
1	見積者は、足利市契約規則を熟知の上、見積してください。
2	運送費用、設置接続費用等込みで見積りしてください。
3	納品の際は、担当課と事前に協議のうえ、物品に関する取り扱い説明をお願いします。
4	最低見積価格者が2者以上の場合には、くじにより決定します。
5	この仕様書の記載事項及び記載の無い事項について疑義が生じた場合は、その都度各課担当者と協議してください。
6	見積の条件 見積書の提出に当たっては、見積書に記載された金額に当該金額100分の10に相当する額を加算した金額<当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額>をもって見積価格とみなすので、見積者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を見積書に記載してください。 (※ 見積金額は、消費税等抜きで記載してください。)
発注課	消防総務課 電話番号: