

＊ 電気工作物の保安業務（3 幸楽荘）

電気事業法に規定されている電気工作物について、同法及びこれに基づく政令等を遵守し、次の設備等について、必要な点検を行うこと。

○自家用電気工作物の概要

	西幸楽荘	東幸楽荘	北幸楽荘
（１）設備容量	150 KVA	125 KVA	225KVA
（２）最大電力	105 KW	90 KW	150 KW
（３）受電電圧	6600 V	6600 V	6600 V

○点検、測定及び試験の基準等

- （１）通常点検 毎月 1 回
- （２）定期点検 毎年 1 回
- （３）精密点検 3 年に 1 回
- （４）臨時点検 必要の都度

- （注）（１）定期点検及び精密点検には、通常点検が含まれます。
（２）精密点検には、定期点検が含まれます。